



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094, телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66

E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица КГБОУСУВУ «Уральское подворье», ИНН 5906031511
(сокращенное наименование организации, ИНН)

№ 08-024-01

614065, г. Пермь,
ул. Космонавта Беляева, 43/
(место составления акта)

“ 20 ” января 20 17 г.
(дата составления акта)

(время составления акта)

По адресу/адресам: 614065, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 43/3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 23.12.2016 г. № 2500-рп выданного заместителем руководителя
Западно-Уральского управления Ростехнадзора Козловым В.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

КГБОУСУВУ «Уральское подворье», ИНН 5906031511
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

зарегистрированной по адресу: 614065, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 43/3
(юридический адрес)

в отношении объекта(ов) 614065, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 43/3
(наименование, местонахождение объекта)
(возможно несколько адресов)

Дата и время проведения проверки:

“ 18 ”	января	20 17	г. с	9	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	7
“ 19 ”	января	20 16	г. с	9	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	7
“ 20 ”	января	20 16	г. с	9	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/21 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор КГБОУСУВУ «Уральское подворье» Овчинников Н.А., 10.01.2017 года в 13-00 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Чурчин Александр старший государственный инспектор межрегионального отдела
Сергеевич государственного энергетического надзора Западно-Уральского
управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

Овчинников Николай Александрович	директор КГБОУСУВУ «Уральское подворье»
Попов Александр Леонидович	зам. директора по АХЧ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)


В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лицо(а), допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	В ВРУ, ЩС, ЩО с внутренней стороны не вывешены однолинейные схемы.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 2.2.20.	Зам. директора по АХЧ Попов А.Л.
2.	Все ЩС, ЩО не очищаются от пыли и грязи.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 2.2.17.	Зам. директора по АХЧ Попов А.Л.
3.	Во ВРУ не установлены предохранители с калиброванными плавкими вставками.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.5.4.	Зам. директора по АХЧ Попов А.Л.
4.	У электротехнического персонала не проведена проверка знаний.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. П. 1.4.3.	Зам. директора по АХЧ Попов А.Л.
5.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты	Инструкция по применению и испытанию средств защиты п.1.4.5	Зам. директора по АХЧ Попов А.Л.
6.	Должностные инструкции персонала не пересматриваются в	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ)	Зам. директора по АХЧ Попов А.Л.

	установленные Правилами сроки.	п. 2.8.7.	
7.	Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ не прошли очередную (ежегодную) проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии Ростехнадзора.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 2.3.15	Зам. директора по АХЧ Попов А.Л.
8.	На штурвалах арматуры отсутствуют указатели направления вращения.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. п. п. 5.2.9, 9.15	Зам. директора по АХЧ Попов А.Л.
9.	На шкалах манометров отсутствует красная черта, указывающая величину разрешенного давления.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.9.19.	Зам. директора по АХЧ Попов А.Л.
10.	Схемы тепловых энергоустановок не приведены в соответствие с фактическим состоянием.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.п. 2.8.1.- 2.8.3	Зам. директора по АХЧ Попов А.Л.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт проверки оформлен на 3 листах в 2-х экземплярах.

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 20.01.2017 № 08-024-01 на 3л. в 1 экз.