



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094, телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-024-01

« 20 » января 2016 г.
(дата составления)

КГБОУСУВУ «Уральское подворье»
(наименование юридического лица)

Законному представителю
КГБОУСУВУ «Уральское подворье»

(наименование юридического лица)

Юридический адрес: 614065, г. Пермь, ул.
Космонавта Беляева, 43/3

Почтовый адрес: 614065, г. Пермь, ул.
Космонавта Беляева, 43/3

На основании Акта проверки от 20.01.2017 № 08-024-01, руководствуясь ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

Я, старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Чурчин А.С.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные при плановой выездной проверке КГБОУСУВУ «Уральское подворье» (распоряжение заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 23.12.2016 г. № 2500-рп Козлова В.А. «О проведении плановой выездной проверки КГБОУСУВУ «Уральское подворье»)

нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	В ВРУ, ЩС, ЩО с внутренней стороны не вывешены однолинейные схемы.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 2.2.20.	31.03.2017
2.	Все ЩС, ЩО не очищаются от пыли и грязи.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 2.2.17.	31.03.2017
3.	Во ВРУ не установлены предохранители с калиброванными плавкими вставками.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.5.4.	31.03.2017
4.	У электротехнического персонала не проведена проверка знаний.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. П. 1.4.3.	31.03.2017
5.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты	Инструкция по применению и испытанию средств защиты п.1.4.5	31.03.2017
6.	Должностные инструкции персонала не пересматриваются в установленные Правилами сроки.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.8.7.	31.03.2017
7.	Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ не прошли очередную (ежегодную) проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии Ростехнадзора.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 2.3.15	31.03.2017
8.	На штурвалах арматуры отсутствуют указатели направления вращения.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. п. п. 5.2.9, 9.15	31.03.2017
9.	На шкалах манометров отсутствует красная черта, указывающая величину разрешенного давления.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.9.19.	31.03.2017
10.	Схемы тепловых энергоустановок не приведены в соответствие с фактическим состоянием.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.п. 2.8.1.- 2.8.3	31.03.2017

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в межрегиональный отдел государственного

энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: 614094, г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.

Для полного выполнения предписания рекомендуется разработать план мероприятий с указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за устранение нарушений, и представить в письменной форме в семидневный срок в Западно-Уральское управление Ростехнадзора по адресу: 614094, г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен

инженер

(должность)

А.А. Попов

(фамилия, инициалы)



"20" января 20 12 г.


[Signature]
(подпись)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лицо, вынесшее предписание:

Старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора



А.С. Чурчин

Экземпляр предписания для исполнения получен

инженер

А.А. Попов

[Signature]

(должность, ФИО, подпись, дата)

рег. № _____ от « _____ » _____ 2017 г.